



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 499963
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (142-1 У, 1770110) Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	142-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру, Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Дополнительная характеристика	Услуги по экспертному обследованию энергетического оборудования и электрических сетей на м/р Каламкас и м/р Жетыбай
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, объекты ТОО Мангистауэнергомунай
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Проведение исследования технического состояния, зданий и сооружений станции и готовности объектов на месторождениях Жетыбай и Каламкас, с выдачей соответствующего заключения.

Обследование текущего технического состояния объектов электроснабжения, электрооборудования, электрических сетей, подстанции, воздушных линии на месторождениях Жетыбай и Каламкас, и выдача соответствующего технического заключения.

Проверка соответствия характеристик и состояния электроустановок к требованиям ПУЭ РК.

Проверка наличия проектно-исполнительной документации, технических условий или технического решения владельца.

Наличие ответственного лица за эксплуатацию электроустановок, наличие квалифицированных проверок.

Наличие протоколов высоковольтного испытания и измерения электрооборудования и контура заземления.

Наличие заводской документации, их соответствие Казахстанским стандартам.

Наличие сертификатов по приобретенным оборудованьям.

Прилагается перечень электроустановок и электрических сетей АО ""Мангистаумунайгаз"" (обслуживаемых ТОО ""Мангистауэнергомунай""), подлежащих обследованию.

На месторождении Жетыбай:

1) Подстанции в количестве - 4 ед. 1) ПС-110/6кВ ""Карагие""; 2) ПС-35/6кВ ""БКНС-1""; 3) ПС-35/6кВ ""УСГ-1""; 4) ПС-35/6кВ ""Асар-2"".

2) Распределительных пунктов в количестве - 15 ед. 1) РП-6кВ №21; 2) РП-6кВ №22; 3) РП-6кВ №23; 4) РП-6кВ №24; 5) РП-6кВ №34; 6) РП-6кВ ЮГ; 7) КРУН-6кВ ""Придорожный""; 8) РП-6кВ №31; 9) РП-6кВ №32; 10) РП-6кВ №33; 11) РП-6кВ №35; 12) РП-6кВ №41; 13) РП-6кВ №51; 14) РП-6кВ ""Алатобе""; 15) ЗРУ-6кВ ""ЦППН"".

На месторождении Каламкас:

1) Подстанции в количестве - 9 ед. 1) ПС-35/6кВ №1; 2) ПС-35/6кВ №44; 3) ПС-35/6кВ ""Запад""; 4) ПС-35/6кВ ""ЦППН""; 5) ПС-35/6кВ ""Промбаза""; 6) ПС-35/6кВ №4; 7) ПС-35/6кВ №3; 8) ПС-35/10кВ ""Киякты""; 9) ПС-35/6кВ ""УПСВ"".

2) Распределительных пунктов в количестве - 22 ед. 1) РП-6кВ №10; 2) РП-6кВ №3-2; 3) РП-6кВ №3-3; 4) РП-6кВ №4-2; 5) РП-6кВ №4-3; 6) РП-6кВ №1-2; 7) РП-6кВ №1-3; 8) РП-6кВ №1-4; 9) РП-6кВ №3-1; 10) РП-6кВ №4-1; 11) РП-6кВ №0-1; 12) РП-6кВ №2-3; 13) РП-6кВ №2-5; 14) РП-6кВ №2-6; 15) РП-6кВ №2-7; 16) РП-6кВ №2-8; 17) РП-6кВ №1-1; 18) РП-6кВ №2-1; 19) РП-6кВ №2-2; 20) РП-6кВ №2-4; 21) РП-6кВ №9; 22) РП-6кВ №1."

Требование к потенциальному поставщику:

Предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг: 12 месяцев

По техническим вопросам обращаться: Инженер ПТО Жанбуршин Ж.К. 8/7292/211-347

Подписал

Әнуар Серік Ғабидұлы

Дата подписания

06.11.2020

